

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3115
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 21 (под.1-5).

по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 21.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Ж.А. Булаева (пом. 58, 59), ИП Калашян (пом. 20), А.Ю. Жданов (пом. 77).

Состав оборудования:

тех. этаж (с Павлова)

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2376	2281 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016.	21.03.2020.
МФ Ø 65 Т1	201017779	79940 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016.	26.03.2020.
МФ Ø 65 Т2	201017324	71150 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016.	19.03.2020.
КТСП-Н t1	36090	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н t2	36090	44 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181810	6,1 кгс/см ²		30.11.2015.	30.11.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181559	6,2 кгс/см ²		30.11.2015.	30.11.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201017606	7350 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
КТСП-Н гвс t3	176	58 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		7578 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 22.12.2019 г., по горячей воде до 28.01.2020 г.


Представители:


Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

23.11.07 
 Дата Подпись

23.11.2017 
 Дата Подпись


 Дата Подпись