

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 14 марта 2018 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
 И.В. Жданович  
 " 03.04.2018 " 2018г.

**АКТ № 353**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 25 (под.1-3).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 25.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Михайлова Н.М. пом. 4 (S=124,6 м<sup>2</sup>), пом. 54 (S=540,7).

ИП Маньковский (S=72,2 м<sup>2</sup>)

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2166	1598 Гкал	на приборе 1 шт.	05.02.2016.	05.02.2020.
МФ Ø 65 Т1	201015147	79856 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015.	26.11.2019.
МФ Ø 65 Т2	201015928	73209 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015.	24.11.2019.
КТСП-Н t1	36072	75 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н t2	36072	58 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171253	5,4 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015.	16.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	171228	5,4 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015.	16.07.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201003231	8616 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015.	25.05.2019.
КТСП-Н гвс t3	158	57 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		12272 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 24.11.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_