


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"18" апреля 2017г. 10:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" " " 2017г.

АКТ № 791.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 13 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Бегичева 13.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Насиров З.Ш. (S=286,7 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2378		на приборе 1 шт.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 32 В1	201017611	787 м ³	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181485	6,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		9439 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 20.03.2020 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов


(должность, фамилия, номер телефона)

16.03.17
Дата  Подпись

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев


(должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Энергоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий


(должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»


Цалко Ю.С.

"16" 04 2017 г.