

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"20" декабря 2017 г. 11:50 ч.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
2017 г.

АКТ № 3678.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Бауманская 24 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Бауманская 24.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1561		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201019924	427 м ³	на приборе 1 шт.	04.08.2016	04.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186004	5,0 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		3169 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3282		на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 25 В1	201019935	2267 м ³	на приборе 1 шт.	03.08.2016	03.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185938	5,0 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		9730 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3282		на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 25 В1	201019945	1768 м ³	на приборе 1 шт.	03.08.2016	03.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185935	5,0 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		9730 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

31.01.19
Дата Подпись

26.01.19
Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись