


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"01" июня 2017г. 11:30ч

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
" " " 2017г.

**АКТ № 1010.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 2Б (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 2Б.

холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1572		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201009397	1506 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181556	6,3 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		4691 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4679		1 шт. на приборе.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020731	476 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	06.09.2016	06.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181566	6,3 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		2838 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4679		1 шт. на приборе.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 25 В1	201013986	1620 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	11.07.2015	11.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190640	6,3 кгс/см <sup>2</sup>		26.07.2016	26.07.2020
часы работы		2838 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 25.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

16.08.17  
Дата \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

**Представитель КОС**

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)


Дата \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»

  
Цалко Ю.Ю.,  
«16» 08 2017 г.