

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3245**  
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 28 (под. 1-4).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 28.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Состав оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2439	1014 Гкал	на приборе 1 шт.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201015970	38197 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
МФ Ø 65 Т2	201016095	33826 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015	24.11.2019
КТСП-Н t1	36089	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36089	47 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190622	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		26.07.2016	26.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	171261	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201007005	4972 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс t3	217	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		6389 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 24.11.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.**


**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 