


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"27" декабря 2016г. 10:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
2016г.
06.03.2017

АКТ № 2871.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 29 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 29.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением
Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Меликова (S=64,29 м²). ГПКК "Оптовый алкогольный центр" (S=43,6 м²).

Пустующие помещения (S=44,03 м², S=43,6 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1526		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201017033	2325 м ³	1 шт. на приборе.	04.03.2016	04.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181347	6,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		102 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:






Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

02.03.2017г 
Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись