

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3204
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 29 (под. 1-4).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 29.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Меликова (S=64,29 м²). ГПКК "Оптовый алкогольный центр" (S=43,6 м²).

Пустующие помещения (S=44,03 м², S=43,6 м²)

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1526	986 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 Т1	201017022	45587 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201016137	42611 т	на приборе 1 шт.	03.12.2015	03.12.2019
КТСП-Н t1	36055	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36055	45 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181349	5,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181348	5,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017735	3821 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	213	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		7552 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		




Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись