

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3205
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 31 (под. 1-3).

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 31.
(наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Челпанова (S=307,1 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2499	754 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201017017	42958 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201016134	40911 т	на приборе 1 шт.	03.12.2015	03.12.2019
КТСП-Н t1	36100	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36100	45 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181368	5,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181352	5,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017043	2849 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
КТСП-Н гвс t3	154	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		5586 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.


Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 03.12.2019 г., по горячей воде до 03.12.2019 г.


Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 