


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"02" мая 2017г. 10:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович /
" " " 2017г.

АКТ № 912.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 16 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Бегичева 16.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: УЖКХ (нежилое помещение S=140,1 м², S=28,9 м²). Управление имущества (S=60,2 м²).

Всероссийское общество глухих (S=169,8 м²). ООО "Нордсервис" (S=6,1 м², S=293,2 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2379		на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 32 В1	201015996	11848 м ³	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171276	6,2 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		8815 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 25.11.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)


Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»



Цалко Ю.С.


"16" 08 2017 г.

16.08.17
Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись