

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3243
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 16 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 16.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: УЖКХ (нежилое помещение S=140,1 м², S=28,9 м²). Управление имущества (S=60,2 м²).

Всероссийское общество глухих (S=169,8 м²). ООО "Нордсервис" (S=6,1 м², S=293,2 м²).

Состав оборудования:

Подъезд № 4

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 2379 | 2753 Гкал | на приборе 1 шт. | 22.03.2016 | 22.03.2020 |
| МФ Ø 65 Т1 | 201015972 | 52781 т | на приборе 1 шт. | 26.11.2015 | 26.11.2019 |
| МФ Ø 65 Т2 | 201017772 | 24378 т | на приборе 1 шт. | 24.03.2016 | 24.03.2020 |
| КТСП-Н t1 | 34704 | 59 °С | на приборе 1 шт. | 20.12.2015 | 20.12.2019 |
| КТСП-Н t2 | 34704 | 50 °С | на приборе 1 шт. | 20.12.2015 | 20.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186394 | 5,2 кгс/см ² | | 06.04.2016 | 06.04.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 171291 | 5,3 кгс/см ² | | 16.07.2015 | 16.07.2019 |
| МФ Ø 32 гвс Т3 | 201012535 | 28154 т | на приборе 1 шт. | 22.05.2015 | 22.05.2019 |
| КТСП-Н гвс t3 | 246 | 55 °С | на приборе 1 шт. | 28.01.2016 | 28.01.2020 |
| часы работы | | 8366 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | |

Прибор имеет реверсный режим.




Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 26.11.2019 г., по горячей воде до 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

| | | |
|------|---|---------|
| Дата |  | Подпись |
| Дата |  | Подпись |
| Дата |  | Подпись |