

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "03" ноября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
И.В. Жданович
 И.В. Жданович
 "10.11.2016" 2016г.

АКТ № 2230.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 19 (под. 1-6).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 19.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Цгоев И.З. (S=61,7 м²). ООО СПП "Таймырский" (S=71,9 м²)

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1531	328 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201017879	6540 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017744	6156 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	36081	64 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	2212.2019
КТСП-Н t2	36081	48 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	2212.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181830	6,8 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181826	5,2 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017727	1065 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	238	64 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		322 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____
