

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3202**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 19 (под. 1-6).**

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 19.  
(наименование потребителя)  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

**Субабоненты: ИП Цгоев И.З. ( S=61,7 м<sup>2</sup> ). ООО СПП "Таймырский" ( S=71,9 м<sup>2</sup> )**

Состав оборудования :

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	1531	1774 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201017879	70887 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017744	64943 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	36081	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36081	48 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181830	6,8 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181826	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017727	7773 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	238	59 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		7898 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**

**Представители:**  
**Ответственный представитель потребителя**  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_