

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3203
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 27 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Бегичева 27.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты:

Пустующие помещения (S=60,9 м²)

Состав оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2591	994 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201017491	31759 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201015842	27367 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015	21.11.2019
КТСП-Н t1	36085	59 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36085	45 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186941	5,2 кгс/см²		11.04.2016	11.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	181831	5,3 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017551	5285 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	173	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		7729 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 21.11.2019 г., по горячей воде до 21.11.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись