

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"14" ноября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"
И.В.Жданович
2017 г.
05.12.2017

АКТ № 2951.

ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Горняков 3 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Горняков 3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты:

Состав оборудования :

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5674	55 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 50 T1	201020861	5656 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
МФ Ø 50 T2	201020058	5571 т	на приборе 1 шт.	05.08.2016	05.08.2020
КТСП-Н t1	34629	79 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34629	67 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	49179	6,1 кгс/см ²		25.11.2016	25.11.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186770	5,9 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201020388	178 т	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КТСП-Н гвс t3	1653	67 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		250 ч			
			Всего установлено пломб: 9шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 20.12.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

04.12.17
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись