

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "10" ноября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
 И.В.Жданович  
 " 05.12.2017 " 2017 г.

**АКТ № 2869.**  
**ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя**  
**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Горняков 11 (под. 1-4).**

(наименование потребителя)  
 по адресу: г. Норильск, ул. Горняков 11.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты:

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2521	159 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016	21.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201019229	5056 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
МФ Ø 65 Т2	201019869	3000 т	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
КТСП-Н t1	36021	64 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36021	54 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	49054	6,1 кгс/см <sup>2</sup>		25.11.2016	25.11.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186760	5,9 кгс/см <sup>2</sup>		18.04.2016	18.04.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201020370	241 т	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КТСП-Н гвс t3	1437	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		253 ч			
			Всего установлено пломб: 9шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 22.12.2019 г., по горячей воде до 21.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.**

**Представители:**  
**Ответственный представитель потребителя**  
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

04.12.17. Р  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись