

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "18" апреля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович  
 2017г.

**АКТ № 792.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 33 (под. 1-6).**

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 33.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты: Упр. Имущества (S=62,1 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2438	360 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201016770	11990 т	на приборе 1 шт.	18.02.2016	18.02.2020
МФ Ø 65 Т2	201016470	11145 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н т1	34737	85 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н т2	34737	64 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181350	5,2 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	192801	5,3 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018123	1121 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс т3	221	74 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		6342 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т.ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»

Цалко Ю.С.  
 «16» 08 2017 г.

18.08.17  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись  
 Дата Подпись