

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3206
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 33 (под. 1-6).

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 33.
(наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Упр. Имущества (S=62,1 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2438	516 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201016770	19629 т	на приборе 1 шт.	18.02.2016	18.02.2020
МФ Ø 65 Т2	201016470	24378 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	34737	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34737	49 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181350	5,2 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	192801	5,3 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018123	3273 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	221	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		8187 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.12.2019 г., по горячей воде до 20.12.2019 г.


Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 