

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3208
Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 41 (под. 1).

(наименование потребителя)
по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 41.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Класс" (S=229,1 м²)

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2492	553 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201017009	32344 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201015861	30932 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КТСП-Н t1	2239	59 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н t2	2239	48 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181363	5,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181365	5,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201014130	1433 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t3	179	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		7608 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учёт тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.11.2019 г., по горячей воде до 15.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____