

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3120**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ветеранов, 23 (под.1).**

(наименование потребителя)  
 по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 23.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

**Субабоненты: ООО ТД "Улюктэ"**

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1332	1178 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015.	28.05.2019.
МФ Ø 65 Т1	201013483	71673 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015.	03.07.2019.
МФ Ø 65 Т2	201013500	69811 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015.	03.07.2019.
КТСП-Н t1	34691	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КТСП-Н t2	34691	46 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	171649	4,5 кгс/см <sup>2</sup>		24.07.2015.	24.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	171640	4,3 кгс/см <sup>2</sup>		24.07.2015.	24.07.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201002003	4969 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015.	25.05.2019.
МФ Ø 25 гвс Т4	201014006	1248 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015.	11.07.2019.
КТСП-Н гвс t3	16991	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
КТСП-Н гвс t4	16991	40 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015.	22.07.2019.
часы работы		13783 ч			
			Всего установлено пломб: 14 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.**

**Представители:**  
 Ответственный представитель потребителя  
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 \_\_\_\_\_  
 Дата Подпись

29.11.17 \_\_\_\_\_  
 Дата Подпись

\_\_\_\_\_ *А.Н. Ерёмченко* \_\_\_\_\_  
 Дата Подпись