

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 9 апреля 2018 г. 11 : 43

АКТ № 698

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Дзержинского 7Б (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Дзержинского 7Б.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний в.сч. Т3-Т4.

Субабоненты: снп Моисеева А.А. Зигнаурова Е.В. Артельная А.М. (S=101,9 м²).

в следующем составе оборудования :
 подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5679	830 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 65 Т1	201017866	41074 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017771	40038 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	9934	72 °С	на приборе 1 шт.	22.04.2016	22.04.2020
КТСП-Н t2	9934	61 °С	на приборе 1 шт.	22.04.2016	22.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181390	6,4кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181690	5,3кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201018108	1983 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1527	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5700 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 24.03.2020 г., по горячей воде до 24.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
С.Н. Рубцов (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____