

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"18" июня 2018 г. 15:30

АКТ № 1206

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Дудинская, 1 (под. 1-5).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Дудинская, 1.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4750		на приборе 1 шт.	24.11.2016.	24.11.2020.
МФ Ø 25 В1	201020877	3005 м ³	1 шт. на приборе.	11.09.2016.	11.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	186995	5,4 кгс/см ²		11.04.2016.	11.04.2020.
часы работы		10464 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8381		1 шт. на приборе.	24.11.2017.	24.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201020892	198 м ³	1 шт. на приборе.	09.09.2016.	09.09.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	186959	5,4 кгс/см ²		11.04.2016.	11.04.2020.
часы работы		1756 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8381			24.11.2017.	24.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201019726	1716 м ³	1 шт. на приборе.	23.07.2016.	23.07.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	186936	5,4 кгс/см ²		11.04.2016.	11.04.2020.
часы работы		1756 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1707		1 шт. на приборе.	29.05.2015.	29.05.2019.
МФ Ø 32 В1	201018744	3376 м³	1 шт. на приборе.	11.05.2016.	11.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	186974	6,0 кгс/см²		11.04.2016.	11.04.2020.
часы работы		2094 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 29.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____