

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 10 октября 2017 г. 11: 43

**АКТ № 2393**

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Дзержинского 3/1.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Дзержинского 3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний в.сч. Т3-Т4.

Субабоненты: п. 3 ИП Гуцалюк Р.В. (S=483,1 м²).

в следующем составе оборудования:  
 подъезд № 3

| Тип прибора    | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                             | Дата поверки |            |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------|------------|
| ВКТ-9          | 4524            | 700 Гкал                            | на приборе 1 шт.   | 16.11.2016   | 16.11.2020 |
| МФ Ø 50 Т1     | 201017004       | 28932 т                             | на приборе 1 шт.   | 04.03.2016   | 04.03.2020 |
| МФ Ø 50 Т2     | 201015845       | 26175 т                             | на приборе 1 шт.   | 21.11.2015   | 21.11.2019 |
| КТСП-Н Т1      | 34705           | 65 °С                               | на приборе 1 шт.   | 16.12.2015   | 16.12.2019 |
| КТСП-Н Т2      | 34705           | 43 °С                               | на приборе 1 шт.   | 16.12.2015   | 16.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1   | 181416          | 5,6 кгс/см²                         |  | 03.12.2015   | 03.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1   | 181413          | 5,6 кгс/см²                         |  | 03.12.2015   | 03.12.2019 |
| гвс            |                 | 115 Гкал                            |  |              |            |
| МФ Ø 25 гвс Т3 | 201017258       | 2103 т                              | на приборе 1 шт.   | 18.03.2016   | 18.03.2020 |
| КТСП-Н гвс Т3  | 1510            | 64 °С                               | на приборе 1 шт.   | 24.03.2016   | 24.03.2020 |
| часы работы    |                 | 7091 ч                              |  |              |            |
|                |                 |                                     | Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) |              |            |

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 21.11.2019 г., по горячей воде до 18.03.2020 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_