

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 14 августа 2018 г. 11:25

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И. В. Жданович  
 2018г.

**АКТ № 1594**

Допуска к эксплуатации узла учёта горячей воды у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Завенягина, 2 (под.1-10).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Завенягина, 2

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии в результате чего установлено:

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013 г.

Субабоненты: СНП Амирджанов К.С. (S= 360,8 кв.м.), Управление имущества (S= 157,4 кв.м.),

ООО "Сибирь" (S= 104,4 кв.м.), ИП Качмазова В.П. пом.190 (S= 41,89 кв.м.)

Состав оборудования:

**1 подъезд**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
КМ - 5 Ø 65	305092		т/ц, на приборе 1 шт.	04.08.2015	04.08.2019
ВСТ-32	18335076	4132 т		19.06.2018	19.06.2022
часы наработки:		2303 ч	Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**5 подъезд**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
КМ - 5 Ø 65	85485		т/ц, на приборе 1 шт.	04.08.2015	04.08.2019
ВСТН-32	40066051	977 т		13.12.2017	13.12.2021
часы наработки:		5240 ч	Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**9 подъезд**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4556		на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020
МФ Ø 25 Т3	201017709	29763 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t3	4540	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		11530 ч	Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 22.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Исп. об. Главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б.Исаев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации


ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т. 25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 