

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "13" октября 2017 г. 10:20 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
 И.В.Жданович  
 24.10.2017

**АКТ № 2478.**  
 допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Игарская 46 (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Игарская 46.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:  
**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

**Субабоненты:**

в следующем составе оборудования и пломбируется:

**Подъезд № 1**

| Тип прибора  | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки   |            |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| ВКТ-9        | 2023            |                                     | 1 шт. на приборе.                | 30.05.2015   | 30.05.2019 |
| МФ Ø 25 В1   | 201019488       | 5726 м³                             | 1 шт. на приборе.                | 12.07.2016   | 12.07.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186597          | 5,5 кгс/см²                         |                                  | 18.04.2016   | 18.04.2020 |
| часы работы  |                 | 7998 ч                              |                                  |  |            |
|              |                 |                                     |                                  | Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) |            |

**Подъезд № 2**

| Тип прибора  | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки   |            |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| ВКТ-9        | 1465            |                                     | 1 шт. на приборе.                | 28.05.2015   | 28.05.2019 |
| МФ Ø 25 В1   | 201019702       | 3866 м³                             | 1 шт. на приборе.                | 23.07.2016   | 23.07.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186599          | 5,6 кгс/см²                         |                                  | 18.04.2016   | 18.04.2020 |
| часы работы  |                 | 7482 ч                              |                                  |  |            |
|              |                 |                                     |                                  | Всего установлено пломб: 7шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.) |            |

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

20.10.17  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_