


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "20" декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В.Жданович
 " " " " 2017 г.
 16.02.18

АКТ № 3770.

ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Дудинская 21 (под. 1-6).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Дудинская 21.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

ТЭ соответствует. ГВ не соответствует.

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: ГВС не соответствует (До приведения в рабочие состояние систем циркуляционного горячего водоснабжения ТЗ/Т4).

Субабоненты:

Состав оборудования :

ТС тех. Этаж.подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5676	594 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 150 Т1	201018346	21285 т	на приборе 1 шт.	14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 150 Т2	201020090	19779 т	на приборе 1 шт.	06.08.2016	06.08.2020
КТСП-Н t1	36030	71 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36030	54 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186072	5,8 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186091	5,3 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018742	т		11.05.2016	11.05.2020
КТСП-Н гвс t3	1652	°С		24.03.2016	24.03.2020
часы работы		4841 ч			
			Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1440			28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201018748	т		11.05.2016	11.05.2020
КТСП-Н гвс t3	186978	°С		11.04.2016	11.04.2020
часы работы		ч			
			Всего установлено пломб: шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1440			28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201018257	т		15.04.2016	15.04.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201019952	т		24.08.2016	24.08.2020
КТСП-Н гвс t3	33287	°С		09.12.2015	09.12.2019
КТСП-Н гвс t4	33287	°С		09.12.2015	09.12.2019
часы работы		ч			
			Всего установлено пломб: шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8111			23.11.2017	23.11.2021
МФ Ø 32 гвс Т4	201018557	т		28.04.2016	28.04.2020
КТСП-Н гвс t3	1294	°С		24.03.2016	24.03.2020
часы работы		ч			
Всего установлено пломб: шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8111			23.11.2017	23.11.2021
МФ Ø 32 гвс Т4	201018752	т		11.05.2016	11.05.2020
КТСП-Н гвс t3	1292	°С		24.03.2016	24.03.2020
часы работы		ч			
Всего установлено пломб: шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 6

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3279			21.07.2016	21.07.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201020178	т		13.08.2016	13.08.2020
КТСП-Н гвс t3	1442	°С		24.03.2016	24.03.2020
часы работы		ч			
Всего установлено пломб: шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 22.12.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

15.02.18 _____
 Дата Подпись

19.02.18 _____
 Дата Подпись

 Дата Подпись

 Дата Подпись

 Дата Подпись