


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
"01" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
2018г.
02.01.2018

АКТ № 233
ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 10 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Кирова 10.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Давудов Ф.Ш. (S=1415,7 м²)

Состав оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2366	1333 Гкал	на приборе 1 шт.	24.10.2017	24.10.2021
МФ Ø 100 Т1	201014492	56257 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014359	55493 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	15336	96 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15336	77 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170815	5,7 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170880	4,8 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201007859	10213 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201008064	8569 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15073	95 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15073	79 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		2880 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 01.07.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись