

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" октября 2017 г. 10:00 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В.Жданович
 "14" 10 2017 г.

АКТ № 1493.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 32 (под. 1-5).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Кирова 32.
 холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6135		на приборе 1 шт.	02.08.2017	02.08.2021
МФ Ø 25 В1	201010577	490 м³	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181785	6,4 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		104 ч			
				Всего установлено пломб: 4шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1983		на приборе 1 шт.	21.01.2016	21.01.2020
МФ Ø 25 В1	201013715	3990 м³	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181782	6,4 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		5960 ч			
				Всего установлено пломб: 4шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6092		на приборе 1 шт.	02.08.2017	02.08.2021
МФ Ø 25 В1	201014303	566 м³	на приборе 1 шт.	17.07.2015	17.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170727	6,4 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		201 ч			
				Всего установлено пломб: 4шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6092		на приборе 1 шт.	02.08.2017	02.08.2021
МФ Ø 25 В1	201014128	592 м³	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181762	6,4 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		201 ч			
				Всего установлено пломб: 4шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 08.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Гл. инженера ООО "ЖКС" Д.А. Фирсов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)





Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	