

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 9 апреля 2018 г. 11 : 43

**АКТ № 665**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Котульского 2 (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Котульского 2.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ИП Волкова ( S=248,7 м<sup>2</sup>, S=61,7 м<sup>2</sup>). .

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 3

| Тип прибора    | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки  |            |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| ВКТ-9          | 1276            | 1281 Гкал                           | на приборе 1 шт.                 | 28.05.2015  | 28.05.2019 |
| МФ Ø 50 Т1     | 201017465       | 56181 т                             | на приборе 1 шт.                 | 23.03.2016  | 23.03.2020 |
| МФ Ø 50 Т2     | 201016136       | 52548 т                             | на приборе 1 шт.                 | 03.12.2015  | 03.12.2019 |
| КТСП-Н t1      | 34679           | 71 °С                               | на приборе 1 шт.                 | 20.12.2015  | 20.12.2019 |
| КТСП-Н t2      | 34679           | 59 °С                               | на приборе 1 шт.                 | 20.12.2015  | 20.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1   | 186013          | 5,2 кгс/см <sup>2</sup>             |                                  | 25.03.2016  | 25.03.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р2   | 185960          | 5,3 кгс/см <sup>2</sup>             |                                  | 25.03.2016  | 25.03.2020 |
| МФ Ø 32 гвс Т3 | 201018169       | 4188 т                              | на приборе 1 шт.                 | 28.03.2016  | 28.03.2020 |
| КТСП-Н гвс t3  | 1582            | 61 °С                               | на приборе 1 шт.                 | 24.03.2016  | 24.03.2020 |
| часы работы    |                 | 14502 ч                             |                                  |   |            |
|                |                 |                                     |                                  | Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) |            |

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**




**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68**  
(должность, фамилия, номер телефона)

|      |   |         |
|------|---|---------|
| Дата |  | Подпись |
| Дата |  | Подпись |
| Дата |  | Подпись |