


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "03" ноября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2016г.

АКТ № 2238.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Котульского 5 (под. 1-3).

по адресу:

(наименование потребителя и его абонентский номер)

г. Норильск, ул. Котульского 5.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Марьясов А.В. (S=56,39 м²). .

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2178	179 Гкал	на приборе 1 шт.	16.02.2016	16.02.2020
МФ Ø 50 Т1	201017492	3478 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201016103	3339 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015	21.11.2019
КТСП-Н t1	34706	62 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34706	45 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181505	5,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181516	5,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017529	793 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	163	61 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		108 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись