

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 9 апреля 2018 г. 11 : 43

АКТ № 677
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Котульского 13 (под. 1-2).

по адресу: _____
(наименование потребителя и его абонентский номер)
 г. Норильск, ул. Котульского 13.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Шарапова Л.Н. (S=201,5 м²).

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 4532 | 681 Гкал | на приборе 1 шт. | 15.11.2016 | 15.11.2020 |
| МФ Ø 65 Т1 | 201017789 | 33194 т | на приборе 1 шт. | 26.03.2016 | 26.03.2020 |
| МФ Ø 65 Т2 | 201017316 | 30544 т | на приборе 1 шт. | 18.03.2016 | 18.03.2020 |
| КТСП-Н t1 | 34601 | 69 °С | на приборе 1 шт. | 20.12.2015 | 20.12.2019 |
| КТСП-Н t2 | 34601 | 57 °С | на приборе 1 шт. | 20.12.2015 | 20.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 185988 | 5,2 кгс/см² | | 25.03.2016 | 25.03.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 185964 | 5,3 кгс/см² | | 25.03.2016 | 25.03.2020 |
| МФ Ø 50 гвс Т3 | 201016989 | 1008 т | на приборе 1 шт. | 04.03.2016 | 04.03.2020 |
| КТСП-Н гвс t3 | 1506 | 65 °С | на приборе 1 шт. | 24.03.2016 | 24.03.2020 |
| часы работы | | 7935 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | |

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 20.12.2019 г., по горячей воде до 04.03.2020 г.





Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

| | | |
|------|---|---------|
| Дата |  | Подпись |
| Дата |  | Подпись |
| Дата |  | Подпись |
| Дата |  | Подпись |