

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "03" октября 2017 г.

АКТ № 2314.
 периодической проверки узла учёта тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, пр-т Ленинский 3 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, пр-т Ленинский 3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Смаколин (S=498,9 м²). ИП Баранов (S=346,1 м²). ООО "Деметра" (S=260 м²).

Пустующие помещения (S=346,1 м²).

Состав оборудования:

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3387	1784 Гкал	на приборе 1 шт.	27.07.2016	27.07.2020
МФ Ø 80 T1	201013686	56208 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 T2	201014395	51320 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t1	34834	64 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34834	47 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188242	4,6 кгс/см²		26.05.2016	26.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	47903	4,3 кгс/см²		25.11.2016	25.11.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201017377	9041 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1555	64 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		8428 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 09.07.2019 года, по горячей воде до 19.03.2020 года.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Инженер отдела "Энергосбыт" ООО "Жилищный трест Т.А. Колесникова
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка Автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

05.10.17г. _____
 Дата Подпись

05.10.17г. _____
 Дата Подпись

05.10.17г. _____
 Дата Подпись