

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "11" июля 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович  
 11.07.2016 2016г.

**АКТ № 1286.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 39 (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Лауреатов 39.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным  
 постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты: пом. № 108 МУП "КОС" ( под. №3 )

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1977	Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 50 Т1	201012851	т	на приборе 1 шт.	30.04.2015	30.04.2019
МФ Ø 50 Т2	201015857	т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КТСП-Н t1	34648	°С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34648	°С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171246	кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181552	кгс/см <sup>2</sup>		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201013935	1211 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201008074	1842 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	3209	48 °С	на приборе 1 шт.	05.02.2016	05.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3209	57 °С	на приборе 1 шт.	05.02.2016	05.02.2020
часы работы		1970 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2022	Гкал	на приборе 1 шт.	11.12.2015	11.12.2019
МФ Ø 50 Т1	201013062	т	на приборе 1 шт.	15.05.2015	15.05.2019
МФ Ø 50 Т2	201015828	т	на приборе 1 шт.	21.11.2015	21.11.2019
КТСП-Н t1	34627	°С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34627	°С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171270	кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171271	кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201010580	1614 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013979	1198 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	3205	48 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3205	57 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		1970 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1711	Гкал	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 50 Т1	201013206	т	на приборе 1 шт.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 50 Т2	201015865	т	на приборе 1 шт.	21.11.2015	21.11.2019
КТСП-Н t1	34715	°С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34715	°С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171280	кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171248	кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201014020	1288 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013896	890 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
КТСП-Н гвс t3	3287	48 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3287	57 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		1970 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2016 года

По тепловой энергии	допускается	
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_