


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "30" января 2017г. 15:00

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович  
 "30" января 2017г.

**АКТ № 144.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 73А (под. 1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

**г. Норильск, ул. Лауреатов 73А.**

холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1310		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201017194	895 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	17.03.2016	17.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181476	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		1116 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1709		на приборе 1 шт.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 25 В1	201017212	801 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	17.03.2016	17.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181418	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		1116 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 февраля 2017 года.

<b>По холодной воде</b>	<b>допускается</b>	<b>до 28.05.2019 г.</b>
-------------------------	--------------------	-------------------------

**Представители:**

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)


**Представитель монтажной организации**


ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


**Энергоснабжающей организации**


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_