


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "26" января 2017г. 15:00

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 23.06.2017 2017г.

**АКТ № 43.**

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 85А (под. 1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Лауреатов 85А.

холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования :

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2534		на приборе 1 шт.	31.03.2016	31.03.2020
МФ Ø 25 В1	201017270	1132 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	18.03.2016	18.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192785	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		05.09.2016	05.09.2021
часы работы		1116 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1554		на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
МФ Ø 25 В1	201017999	1156 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	26.03.2016	26.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186016	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		1116 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 февраля 2017 года.

<b>По холодной воде</b>	<b>допускается</b>	<b>до 04.03.2020 г.</b>
-------------------------	--------------------	-------------------------

**Представители:**

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)


**Представитель монтажной организации**


ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


**Энергоснабжающей организации**


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_