


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "03" ноября 2016г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "13" 12. 2016 2016г.

АКТ № 2399.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 40 (под. 1-13).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, пр. Ленинский 40.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: п.2 ИП Разсоха (S=371,9 м²). ИП Бибгаев И.Р. (S=64,1; 35,2 м²). ООО "Стефани" (S=97 м²).
 Совхоз "Норильский" (S=680,15 м²). ИП Гончаров М.И. (S=126,3 м²)

п.6 Почта России (S=123,3 м²)

п.11 Управление жилищного фонда (S=461,2 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2712		на приборе 1 шт.	04.04.2016	04.04.2020
МФ Ø 32 В1	201002044	2964 м ³	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170991	6,4 кгс/см ²		11.07.2015	11.07.2019
часы работы		3534 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 6

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2713		1 шт. на приборе.	04.04.2016	04.04.2020
МФ Ø 32 В1	201014205	3390 м ³	1 шт. на приборе.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170765	6,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		3534 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 11

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2719		1 шт. на приборе.	04.04.2016	04.04.2020
МФ Ø 32 В1	201016021	4199 м ³	1 шт. на приборе.	25.11.2015	25.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170843	6,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		3534 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 25.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись