

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "23" марта 2018 г.

АКТ № 454

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ломоносова 3 (под. 4).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Ломоносова 3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: МУП "КОС" (S=17 м²)

Состав оборудования:

Тех. этаж

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2374	317 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201017876	10206 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017326	8887 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н t1	34733	78 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34733	63 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181541	6,5 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	1811540	6,3 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017728	767 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	245	65 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		1089 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.12.2019 г., по горячей воде до 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись