

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3131
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский, 18 (под.1-4).

(наименование потребителя)
 г. Норильск, пр. Ленинский, 18.

по адресу: _____
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено : _____

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Р.С. Пура "СКБ-Банк" (пом. 73). Центробанк РФ (пом. 74)

Состав оборудования :

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	2589	1955 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
МФ Ø 65 Т1	201013742	68642 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015.	09.07.2019.
МФ Ø 65 Т2	201016092	63376 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015.	24.11.2019.
КТСП-Н т1	36067	58 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н т2	36067	43 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181614	6,3 кгс/см ²		03.12.2015.	03.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181631	6,0 кгс/см ²		03.12.2015.	03.12.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201012892	3881 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015.	30.04.2019.
КТСП-Н гвс т3	266	58 °С	на приборе 1 шт.	27.01.2016.	27.01.2020.
часы работы		10260 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 09.07.2019 г., по горячей воде до 30.04.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
 Дата Подпись

29.11.17 _____
 Дата Подпись

_____ А.Н. Ерёменко _____
 Дата Подпись