

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 9 апреля 2018 г. 11 : 43

**АКТ № 701**

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 33А (под. 1).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский 33А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

*Примечание:*

Субабоненты: Управление имущества (S=64,6 м<sup>2</sup>). СНП Ампилогов (пом. 34,38 S=56,90 м<sup>2</sup>).  
 Центр ГИМНС МЧС России по Красноярскому краю (S=47,50 м<sup>2</sup>).

в следующем составе оборудования:

подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2559	1489 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016	21.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201017790	120118 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017328	116753 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34673	73 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34673	61 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181685	6,4кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181399	5,3кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017902	2800 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1542	67 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		11839 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 16.12.2019 г., по горячей воде до 21.03.2020 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_