


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "27" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2016г.

АКТ № 2889.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 19 (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, пл. Metallургов 19.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Быт. Пом. "Уютный дом" (S=53,8 м²)

в следующем составе оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1653	794 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201014466	19290 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014357	15179 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	34802	80 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34802	63 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186830	6,5 кгс/см ²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	168870	6,3 кгс/см ²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201016534	2767 т	на приборе 1 шт.	30.12.2015	30.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201017042	480 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3353	79 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3353	70 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		1303 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)





Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____
