

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "21" августа 2018 г. 11 : 43

АКТ № 1638

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 19 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, пл. Metallургов 19.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

Состав оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата проверки	
ВКТ-9	3183	82 Гкал	на приборе 1 шт.	14.02.2018	14.02.2022
МФ Ø 100 Т1	201014466	1409 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014357	0 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	34802	26 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34802	47 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186830	6,5 кгс/см ²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	168870	6,3 кгс/см ²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201016534	1464 т	на приборе 1 шт.	30.12.2015	30.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201017042	0 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3353	47 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3353	46 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		873 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 18.07.2019 г., по горячей воде до 08.02.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя ООО "Уютный дом"
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 8 от 12.04.2018
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____