


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "27" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2016г.  
 03.03.2017

**АКТ № 2864.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 31 (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, пл. Metallургов 31.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2368	286 Гкал	на приборе 1 шт.	01.04.2016	01.04.2020
МФ Ø 100 Т1	201017298	11762 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 100 Т2	201013975	11498 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н t1	34797	62 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34797	45 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181410	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181675	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201017460	1195 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017285	2007 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н гвс t3	15175	61 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15175	61 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		515 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		


Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 01.07.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

02.03.2017   
 Дата Подпись

Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата Подпись


Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата Подпись

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата Подпись