

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 06 декабря 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3359**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 31 (под. 1-3).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, пл. Metallургов 31.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4690	1110 Гкал	на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 100 Т1	201017298	58298 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 100 Т2	201013975	55330 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н t1	34797	77 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34797	67 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181410	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181675	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201017460	11092 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017285	6647 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н гвс t3	15175	75 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15175	69 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		5274 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 16.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_