

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приемная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" октября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В.Жданович
 "10" 10. 2017 2017 г.

АКТ № 2335.
ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Мира 2 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Мира 2.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Состав оборудования:

подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5656	180 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 50 Т1	201020291	3946 т	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
МФ Ø 50 Т2	201021241	3681 т	на приборе 1 шт.	12.09.2016	12.09.2020
КТСП-Н т1	6185	61 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н т2	6185	51 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190649	6,4кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190656	5,3кгс/см ²		27.07.2016	27.07.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201022293	736 т	на приборе 1 шт.	28.10.2016	28.10.2020
КТСП-Н гвс т3	1592	61 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		609 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 24.03.2020 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____