


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"02" мая 2017г. 15:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" 23.06.2017 2017г.

АКТ № 867.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Михайличенко 8А (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: **г. Норильск, ул. Михайличенко 8А.**

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2118		на приборе 1 шт.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 25 В1	201018018	954 м ³	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181480	5,5 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		3827 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т.ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1698		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201017190	2709 м ³	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181453	5,5 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		4020 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т.ч. 4 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
-------------------------	--------------------	-------------------------

Представители:

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации


ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____