


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "11" июля 2016г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 "11" июля 2016г.

АКТ № 1262.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Московская 16 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Московская 16.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Урсан А.В. (под. 4)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2077		1 шт. на приборе.	12.01.2016	12.01.2020
МФ Ø 25 В1	201014005	700 м ³	1 шт. на приборе.	11.07.2015	11.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170975	6,4 кгс/см ²		11.07.2015	11.07.2019
часы работы		2223 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1671		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201014097	677 м ³	1 шт. на приборе.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170987	6,4 кгс/см ²		11.07.2015	11.07.2019
часы работы		2052 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1671		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201013918	647 м ³	1 шт. на приборе.	10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171016	6,4 кгс/см ²		11.07.2015	11.07.2019
часы работы		2052 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2156		1 шт. на приборе.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 25 В1	201009432	755 м ³	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	172031	6,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2052 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 25.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____