

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oaoo-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
27 июня 2018 г.

### АКТ № 1258

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 82 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 82.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

**узел учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Примечание: ГПКК "Губернские аптеки" (S=720,1 м<sup>2</sup>) подключено до приборов МКД

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2064		на приборе 1 шт.	20.01.2016	20.01.2020
МФ Ø 32 В1	201018081	2610 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
МФ Ø 32 В2	201017888	6112 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190503	6,0 кгс/см <sup>2</sup>		27.07.2016	27.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	185829	6,1 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		16440 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 20.01.2020 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя ООО "НОРДСЕРВИС"  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 25 от 15.05.2018 г.  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_