

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 24 апреля 2018 г. 11 : 43

**АКТ № 821**  
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 82 (под. 1).**

по адресу: \_\_\_\_\_ (наименование потребителя и его абонентский номер)

г. Норильск, ул. Нансена 82.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ГПКК "Губернские аптеки" (S=720,1 м<sup>2</sup>). ГВС

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2064	1923 Гкал	на приборе 1 шт.	20.01.2016	20.01.2020
МФ Ø 80 Т1	201014456	113464 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013371	107741 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	34839	68 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34839	56 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	185828	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	185860	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 50 гвс Т3	201017506	5828 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1533	60 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		14348 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 20.01.2020 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_