


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "13" сентября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 "13" 09 2016 2016г.

АКТ № 1588.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Московская, 4 (под.1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, ул. Московская, 4.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Сухов А.В.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2494	156 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
МФ Ø 50 Т1	201008944	1448 т	на приборе 1 шт.	18.04.2015.	18.04.2019.
МФ Ø 50 Т2	201015866	973 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015.	21.11.2019.
КТСП-Н t1	34728	63 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КТСП-Н t2	34728	36 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181672	5,7 кг/см ²		03.12.2015.	03.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181663	5,7 кг/см ²		03.12.2015.	03.12.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201016019	675 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015.	25.11.2019.
КТСП-Н гвс t3	241	62 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		2400 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	до начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 25.11.2019 г.

Представители:





Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____
