

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3137

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Московская, 4 (под.1-4).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Московская, 4.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Сухов А.В.

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2494	1152 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
МФ Ø 50 Т1	201008944	36783 т	на приборе 1 шт.	18.04.2015.	18.04.2019.
МФ Ø 50 Т2	201015866	30567 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015.	21.11.2019.
КТСП-Н t1	34728	63 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КТСП-Н t2	34728	36 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015.	20.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181672	5,7 кгс/см ²		03.12.2015.	03.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181663	5,7 кгс/см ²		03.12.2015.	03.12.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201016019	3549 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015.	25.11.2019.
КТСП-Н гвс t3	241	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		10853 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 18.04.2019 г., по горячей воде до 25.11.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
Дата Подпись

29.11.17 _____
Дата Подпись

_____ _____
Дата Подпись